НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00561** 040757

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Специальные технологии». Адрес: 623704, РФ, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Чапаева, д. 39, корп. 35. ИНН: 6673091595. ОГРН: 1026605609580. Номер телефона/факс: 8 (343) 385-87-87. Адрес электронной почты: info@specialtech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Специальные технологии». Адрес: 623704, РФ, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Чапаева, д. 39, корп. 35. ИНН: 6673091595. ОГРН: 1026605609580. Номер телефона/факс: 8 (343) 385-87-87. Адрес электронной почты: info@specialtech.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест».
Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1.
Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nictest@gmail.com
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство огнезащиты для стальных конструкций: Материал огнезащитный «Изоллат-05», выпускаемое по ТУ 20.30.22-006-59277205-2018 (См. приложение (бланк №№ 012974, 012975)).
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)». Показатели: См. приложение (бланк №№ 012974, 012975).

код ОКПД 2
20.30.22
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПБ/1209, ПБ/1210, ПБ/1211, ПБ/1212 от 20.08.2026 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-006-59277205-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.08.2026 **по** 19.08.2029

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — А. Ю. Бурмистров (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — подпись — С. Н. Рябикова (инициалы, фамилия)

М.П.

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00561** 012974

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.22	Средство огнезащиты для стальных конструкций: Материал огнезащитный «Изоллат-05», нанесённое согласно инструкции:	ТУ 20.30.22-006-59277205-2018
	Материал огнезащитный «Изоллат-05» толщиной сухого слоя не менее 0,85 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,25 кг/м2, без учёта технологических потерь, нанесенный согласно Технологическому регламенту на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного материала «Изоллат-05» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, обеспечивает время наступления предельного состояния образца 500°С- не менее 30 минут (6-ю группу огнезащитной эффективности) при испытаниях на стальной колонне сечения профиля 14Б1 по ГОСТ 57837-2017 (приведенная толщина металла 2,4 мм).	
	Материал огнезащитный «Изоллат-05» толщиной сухого слоя не менее1,25 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,95 кг/м2, без учёта технологических потерь, нанесенный согласно Технологическому регламенту на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного материала «Изоллат-05» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, обеспечивает время наступления предельного состояния образца 500°С- не менее 60 минут (4-ю группу огнезащитной эффективности) при испытаниях на стальной колонне двутаврового сечения № 25Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведённая толщина металла не менее 3.2 мм)	

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ А. Ю. Бурмистров
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ С. Н. Рябикова
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

М.П.

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2025г., "В". Зак. №СП-23.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00561** 012975

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.22	Средство огнезащиты для стальных конструкций: Материал огнезащитный «Изоллат-05», нанесённое согласно инструкции:	ТУ 20.30.22-006-59277205-2018
	Материал огнезащитный «Изоллат-05» толщиной сухого слоя не менее 1,65 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 2,45 кг/м2, без учета технологических потерь, нанесенный согласно Технологическому регламенту на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного материала «Изоллат-05» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, обеспечивает время наступления предельного состояния образца 500°С- не менее 90 минут (3-ю группу огнезащитной эффективности) при испытаниях на стальной колонне двутаврового сечения № 25Б4 по ГОСТ 35087-2024 (приведённая толщина металла не менее 5,8 мм)	
	Материал огнезащитный «Изоллат-05» толщиной сухого слоя не менее 2,45 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 3,6 кг/м2, без учёта технологических потерь, нанесенный согласно Технологическому регламенту на проектирование и производство работ по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитного материала «Изоллат-05» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 50 мкм, обеспечивает время наступления предельного состояния образца 500°С- не менее 120 минут (2-ю группу огнезащитной эффективности) при испытаниях на стальной колонне двутаврового сечения 25Ш3 по ГОСТ 35087-2024 (приведённая толщина металла не менее 7,2 мм)	

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ А. Ю. Бурмистров
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ С. Н. Рябикова
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

М.П.

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2025г., "В". Зак. №СП-23.

NSOBP

VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM OF THE NSOBP

Registration No. ROSS RU.M704.04ЮАБ0

CERTIFICATE OF CONFORMITY *

№ **No. NSOPB.KI.EO.PR.384.N.00561** 040757

(certificate of conformity number) *(form registration*

APPLICANT
(name and location of the applicant)

Limited Liability Company "Special Technologies". Address: 623704, Russian Federation. Sverdlovsk region , г. Berezovsky, st. Chapaeva, d. 139, bldg. 35. INN: 6673091595. OGRN:1385-87-1026605609580. I Phone/Fax number: 8 (343) 87. Email address: info@specialtech.ru.

MANUFACTURE
(name and location of the manufacturer of the product)

Limited Liability Company "Special Technologies" Address: 623 704, Sverdlovsk region, Berezovsky, st. Chapaeva, d. 19, building 35. INN: 1026605609580. Phone/fax number: 8 (343) Email address: Russian Federation. info@specialtech.ru.

CERTIFICATION BODY
(name and location of the certification body that issued the certificate of conformity)

OS "NITs Test" Limited Liability Company "NITs Test".
Location: 117246, Moscow, internal territory, Cheryomushki municipal district.
Nauchny proezd, building 8, building 1.
Phone + 7 (926) 834-16-93, e-mail:poo.nictest@gmail.com
Certificate No. НСОПБ ЮАБОЛЦ.ЭО.ПР.384

CONFIRMS THAT THE PRODUCT
(information about certified products that allows for identification)

Fire protection agent for steel structures: Fire protection material "Izolat-05", manufactured according to TU 20.30.22-006-59277205(2018 (See Appendix (form No. 012974. 012975)).
Serial release.

COMPLIES WITH REQUIREMENTS
(name of national standards, organizational standards, codes of practice, terms of contracts, for compliance with the requirements of which certification was carried out)

GOST R 53295-2009 "Fire protection products for steel structures. General requirements. Method for determining fire protection efficiency (with Amendment No. 1)." Indicators: See appendix (form Nos. 012974, 012975).

OKPD code 2
20.30.22
TH code for

CONDUCTED RESEARCH (TESTS) AND MEASUREMENTS

Test reports No. PB/1209, PB/1210. PB/1211, PB/1212 from Issued on August 20, 2026, by the Testing Laboratory of NIC Test Limited Liability Company (Accreditation Certificate No. НСОПБ ЮАБОЛЦ.ЭО.ПР.384).

PRESENTED DOCUMENTS
(documents submitted by the applicant to the certification body as evidence of product conformity)

TU 20.30.22-006-59277205-2018

VALIDITY OF THE CERTIFICATE OF CONFORMITY **с** 20.08.2026 **по** 08.19.2029

The manager's boss
(position) (signature, initials, last name)

подпись

A. Yu. Burmistrov
initials, surname

Экс:pert (experts)
(positions, initials, surname)

signature

S. N. Ryabikova
initials, surname

М.П.

*Cert action: fikratokonformistviya check: ^- 1 is available via QR Federal Register of Media Fire Safety

"Publicly! and» www-nsopb.rf

VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM OF THE NSOBP

Registration No. ROSS RU.M704.04ЮАБ0

APPLICATION
К CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ **No. NSOPB.1SH.EO.PR.384.N.00561** 012974

(certificate of conformity number) *(form registration number)*

List of products covered by the certificate of conformity

OKPD2	Name and designation of products	Documentation according to which the products are manufactured
20.30.22	Fire protection agent for steel structures: Fire protection material "Izolat-05", applied according to the instructions:	TU 20.30.22-00659277205-2018
	Fire protection material "Izolat-05" with a dry layer thickness of at least 0.85 mm (consumption rate set by the manufacturer - at least 1.25 kg / m2. excluding process losses, applied in accordance with the Technological Regulations for the design and execution of work on the installation and operation! coatings based on fire protection material "Izolat-05" on primer GF-021 (TOST - 25129-2020) with a dry layer thickness of at least 50 μm, ensures the time of onset of the limit state of the sample at 500 ° C - at least 30 minutes (6th group of fire protection efficiency) when tested on a steel column of profile section 14B1 according to GOST 57837-2017 (reduced thickness of the metal is 2.4 mm).	
	Fire protection material "Izolat-05" with a dry layer thickness of not less than 1,25 mm (consumption set by the manufacturer - not less than 1.95 kg / m2, excluding process losses, applied in accordance with the Technological Regulations for the design and execution of work on the installation and operation of a coating based on fire protection material "Izolat-05" on primer GF-021 (GOST 25129-2020) with a dry layer thickness of at least 50 μm, ensures the time for the onset of the limit state of the sample at 500 ° C - not less than 60 minutes (4th group of fire protection efficiency) when tested on a steel I-beam column No. 25B1 according to GOST 35087-2024 (the reduced thickness of the metal is not less than 3.2 mm)	

Supervisor
(Deputy Head
■A J<• A^certification body) sya, initials,
(подпись surname)

Expert(s)
(подпись, initials, surname)

М.П.

подпись — A. Yu. Burmistrov
initials, surname

подпись — S. N. Ryabikova
initials, surname

YUDK

ООО "НПО-НЕОРИНГ. Всеволожск, 2025. -В" Order No. СГБ2У

VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM OF THE NSOBP"

Registration No. ROSS RU.M704.04ЮАБ0

APPLICATION
К CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ **No. NSOPB.1SH.EO.PR.384.N.00561** 012975

(certificate of conformity number) *(form registration number)*

List of products covered by the certificate of conformity

OKPD2	Name and designation of products	Documentation according to which the products are manufactured
20.30.22	Fire protection agent for steel structures: Material "Isollat-05", applied non-protective according to the instructions:	TU 20.30.22-00659277205-2018
	Fire-protective material "Isollat-05" with a dry layer thickness of at least 1.65 mm (consumption set by the manufacturer - at least 2.45 kg / m2, without taking into account process losses, applied in accordance with the Technological Regulations for the design and execution of work on the installation and operation of a coating based on fire-protective material "Isollat-05" on primer GF-021 (GOST 25129-2020) with a dry layer thickness of at least 50 μm, ensures the time for the onset of the limit state of the sample at 500 ° C - at least 90 minutes (3rd group of fire protection efficiency) when tested on a steel I-beam column Ha 25B4 according to GOST 35087-2024 (reduced metal thickness of at least 5.8 mm)	
	Fire protection material "Isollat-05" with a dry layer thickness of at least 2.45 mm (consumption set by the manufacturer - at least 3.6 kg / m2, excluding process losses, applied in accordance with the Technological Regulations for the design and execution of work on the installation and operation of a coating based on fire protection material "Isollat-05" on primer GF-1021 (GOST 25129-2020) with a dry layer thickness of at least 50 μm, ensures the time for the onset of the limit state of the sample at 500 ° C - at least 120 minutes (2nd group of fire protection efficiency) when tested on a steel column. I-section 25ShZ according to GOST 35087-2024 (reduced metal thickness of at least 7.2 mm)	

1

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (signature^initials, surname) — подпись — A. Yu. Burmistrov (initials, surname)

-Expert (experts) (signature, initials, last name) — подпись — S. N. Ryabikova (initials, surnames)

М.П.

TSOOO «NPO «NEOPRING» g Vsevolozhsk, 2025 - in the Order No. SPD